

Ведомость расхода электроэнергии снт Поляна за период с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026 гола.

месяц	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	Итого за год, кВт
показания КТП	34126	34736	35404	36119	36698	37432	38356	39299	40410	41431	42267	43006	
израсходованно кВт по прибору на КТП.	59580	42120	39720	39300	43380	48540	50520	59760	85500	95100	48300	35707	647527
Зафиксированно потребление, кВт по маршрутной карте	51490	37754	35555	34093	41967	41455	42257	52517	69595	78171	39504	34290	558648
Потери в ЛЭП 0,4кВ., кВт	8145	4421	4220	5262	1468	7140	8318	7243	15905	16929	8796	1417	89264
Итого потери за год составляют (формула Годовые Потери в ЛЭП 0,4кВ., кВт/израсходованно кВт по прибору на КТП*100)													13,79%
Потери в денежном выражении, руб.													667694,72
потребители на прямых договорах (54 абонента)	15724	15562	15724	13983	17381	22461	26037	30646	45600	54331	26675	19714	225464